


# La prevención del reflujo




¿ Hay una manguera conectada al fregadero?



No se requiere acción adicional




¿Partidor?



AVB



Se requiere un rompedor de vacío atmosférico (AVB) para una manguera colgante, **no** una manguera de torre química.



No se requiere acción adicional

**¡Asegúrese que el fregadero esté seguro!**

Si tiene una boquilla rociadora conectada o una configuración de fregadero más complicada, comuníquese con un plomero o el Departamento de Salud del Condado de Mesa.



**MESA COUNTY  
PUBLIC HEALTH**  
*Working Together for a Healthy Community*

Para información adicional sobre la inocuidad alimentaria, visite:  
[www.health.mesacounty.us](http://www.health.mesacounty.us)  
(970) 248-6900